

Отчет о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 28.02.2019г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24»

Выявленные нарушения согласно предписанию	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1. Для удаления твердых бытовых отходов контейнер установить на расстоянии не ближе 15 м от здания по ул. Шевцовой, 11	Контейнер для удаления твердых бытовых отходов установлен на расстоянии 15 м от здания
2. Расстановку кроватей провести с учетом обеспечения свободного прохода детей между кроватями и отопительными приборами во втором корпусе в спальне подготовительной группы, в 1 корпусе в игровой старшей группы	Расстановка кроватей проведена с учетом обеспечения свободного прохода детей между кроватями и отопительными приборами во втором корпусе в спальне подготовительной группы, в 1 корпусе в игровой старшей группы
3. Детей обеспечить индивидуальными постельными принадлежностями в количестве трех комплектов полотенец и двух комплектов на матрасников	Заключен контракт для приобретения необходимого количества полотенец и матрасников
4. Складские помещения оборудовать приборами для измерения температуры и влажности воздуха	Складские помещения оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха
5. Исключить хранение уборочного инвентаря для медицинских блоков (емкости, ветош, швабры) в самом медицинском кабинете	Уборочный инвентарь из медицинских кабинетов убран, определено другое место для хранения
6. В зоне моечной кухонной посуды иметь инструкцию по мытью посуды	Инструкция по мытью посуды в зоне моечной кухонной посуды имеется
7. Личные медицинские книжки привести в соответствие с санитарными требованиями	Личные медицинские книжки приведены в соответствие с санитарными требованиями
8. Промаркировать разносы для хлеба во втором корпусе	Промаркированы разносы для хлеба во втором корпусе
9. В моечной пищеблока 1 корпуса иметь инструкцию о правилах мытья посуды с указанием концентрации дезинфицирующего средства	В моечной пищеблока 1 корпуса размещена инструкция о правилах мытья посуды с указанием концентрации дезинфицирующего средства
10. Обеспечить целостность пола в моечном цехе в месте прохода труб отопительной системы	Обеспечена целостность пола в моечном цехе в месте прохода труб отопительной системы
11. Пищу готовить в соответствии с технологическими картами	Пищу готовится в соответствии с технологическими картами
12. Приобрести емкости с рабочим раствором дезинфекционных средств для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, оборудования в обоих корпусах	Приобретены емкости с рабочим раствором дезинфекционных средств для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, оборудования в обоих корпусах

Заведующий: _____ Е.А.Титаева

Отчет о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 28.02.2019г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24»

Выявленные нарушения согласно предписанию	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1. Увеличить площадь теневого навеса на одного ребенка в старшей группе 2 корпуса из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка	До 21.09.2020 года будет увеличена площадь теневого навеса на одного ребенка в старшей группе 2 корпуса из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка
2. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок по ул. Шевцовой 11 для каждой группы иметь отдельный тентовый навес	Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок по ул. Шевцовой 11 для каждой группы будет установлен отдельный тентовый навес
3. Иметь раздельные входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья общие в обоих корпусах. Грязное белье складывать в пластиковые мешки, которые обрабатывать горячим мыльно-содовым раствором в прачечной, иметь емкости для обработки и разведения 2% мыльно-содовым раствором.	Будут оборудованы раздельные входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья общие в обоих корпусах. Грязное белье складывается в пластиковые мешки, которые обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором в прачечной, приобретены емкости для обработки и разведения 2% мыльно-содовым раствором.
4. На складе пищеблока выполнить отделку стен, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. В групповых, спальнях, приемных, музыкальном зале выполнить отделку стен и потолков, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.	На складе пищеблока, во время ремонта, будет выполнена отделка стен, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию. В групповых, спальнях, приемных, музыкальном зале будет выполнена отделка стен и потолков, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию.
5. В медицинском кабинете и изоляторе обеспечить отделку стен и потолков, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.	В медицинском кабинете и изоляторе будет обеспечена отделка стен и потолков, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию.
6. В раздевальных всех групп предусмотреть условия для сушки верхней одежды детей.	В раздевальных всех групп будут предусмотрены условия для сушки верхней одежды детей.
7. Пополнить количество комплектов недостающей группы мебели в указанных группах	Будет пополнено количество комплектов недостающей группы мебели в указанных группах
8. В средней группе и в 1 корпусе оборудовать раскладушки жестким ложем	В средней группе и в 1 корпусе будут оборудованы раскладушки жестким ложем
9. В туалетных комнатах всех групп оборудовать раковины для персонала	В туалетных комнатах всех групп будут оборудованы раковины для персонала
10. В подготовительной и старших группах 2 корпуса выполнить подводку горячей воды к умывальным раковинам, в средней группе на одной умывальной раковине установить смеситель	В подготовительной и старших группах 2 корпуса будет выполнена подводка горячей воды к умывальным раковинам, в средней группе на одной умывальной раковине установлен смеситель

<p>11. В туалетных 1 корпуса в умывальной зона на умывальные раковины установить смесители для детей средней, старшей и подготовительной групп. Обеспечить подводкой горячей вода помещения умывальных старшей и подготовительной групп корпуса 2</p>	<p>В туалетных 1 корпуса в умывальной зона на умывальные раковины будут установлены смесители для детей средней, старшей и подготовительной групп. Будут обеспечены подводкой горячей воды помещения умывальных старшей и подготовительной групп корпуса 2</p>
<p>12. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла оборудовать локальной приточно-вытяжной вентиляцией в корпусе 1</p>	<p>Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла будет оборудовано локальной приточно-вытяжной вентиляцией в корпусе 1</p>
<p>13. В качестве резервного источника горячего водоснабжения установить водонагревательные устройства в медицинских кабинетах</p>	<p>В качестве резервного источника горячего водоснабжения будут установлены водонагревательные устройства в медицинских кабинетах</p>
<p>14. Довести уровень искусственного освещения до санитарной нормы в медицинских кабинетах, в приемной старшей группы (пр. Ленина, 27), подготовительной группы (игровая и приемная), средней группы (приемная)</p>	<p>Будет доведен уровень искусственного освещения до санитарной нормы в медицинских кабинетах, в приемной старшей группы (пр. Ленина, 27), подготовительной группы (игровая и приемная), средней группы (приемная)</p>

Заведующий: _____ Е.А.Титаева

Отчет о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки
20.02.2019г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №24»

Выявленные нарушения согласно предписанию	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
ул. Шевцовой, 11	
<p>1. Не проведено техническое освидетельствование установок и оборудование установки пожарной сигнализации по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и сроков такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок (извещатели, прибор приемно-контрольный, оповещатели и т.д.) их срок эксплуатации составляет 10 лет.</p>	<p>Техническое освидетельствование установок и оборудование установки пожарной сигнализации по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и сроков такого продления будет проведено до 10.06.2019г.</p>
<p>2. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемый в составе объекта Ф1.1 пищеблок выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа</p>	<p>Противопожарная дверь ведущая на пищеблок будет установлена до 10.06.2019г.</p>
<p>3. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемое в составе объекта Ф1.1 складское помещение выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа</p>	<p>Противопожарная дверь в складское помещение будет установлена до 01.05.2020г.</p>
Пр. Ленина, 27	
<p>4. Не проведено техническое освидетельствование установок и оборудование установки пожарной сигнализации по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и сроков такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок (извещатели, прибор приемно-контрольный, оповещатели и т.д.) их срок эксплуатации составляет 10 лет.</p>	<p>Техническое освидетельствование установок и оборудование установки пожарной сигнализации по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и сроков такого продления будет проведено до 10.06.2019г.</p>

5. Не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	Предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта
6. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемый в составе объекта Ф1.1 пищеблок выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа	Противопожарная дверь ведущая на пищеблок будет установлена до 01.05.2020г.
Общие мероприятия	
7. Не разработаны и не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	Специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности будут разработаны до 10.06.2019
8. Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима в РФ.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима в РФ будет разработана до 10.06.2019г.

Заведующий МБДОУ №24: _____ Е.А.Титаева