



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НД ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 58-42-28, 58-30-99; E-Mail: gpn@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Ленинска-Кузнецкого

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-38-86; E-Mail: ogpn_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Ленинск-Кузнецкий

(место составления акта)

“ 22 ” октября 20 12 г.

(дата составления акта)

12 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 428

По адресу/адресам: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого по пожарному надзору Шалина Евгения Александровича № 428 от 02.10.2012 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

“ 08 ” октября 20 12 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

“ 22 ” октября 20 12 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа 30 мин

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД-5 ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №24» Тищенко Анжелика Станиславовна

05.10.12г. 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ленинска-Кузнецкого по пожарному надзору Моисеева Елена Владимировна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности заведующего МБДОУ №24 Тищенко Анжелика Станиславовна, заместитель по хозяйственной части Сафонова Любовь Алексеевна, заведующий МБДОУ №24 Титаева Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Здание детского сада не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	п. 3.16 СНиП 31-06-2009	МБДОУ «Детский сад №24»
2	Отсутствует в подвальном помещении система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. Ликвидированы окна дымоудаления шириной не менее 0,6м и высотой не менее 0,8м	п. 7.2 СП 7.13130.2009 п. 6.10 СНиП 31-06-2009	МБДОУ «Детский сад №24»
3	Выход на чердак не выполнен через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,6х 0,8 м.	п. 7, ст. 90 № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях ПБ»	МБДОУ «Детский сад №24»
4	Высота ограждения лестницы используемая детьми, менее 1,2м (в ограждении лестниц выполнить вертикальные элементы с просветом не более 0,1м).	п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 п.5.12 СНиП 31-06-2009	МБДОУ «Детский сад №24»
5	Не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м на остекленных дверях детского сада (запасные выходы со 2-го этажа).	п. 8.2.6 СП 1.13130.2009 п. 5.31 СНиП 31-06-2009	МБДОУ «Детский сад №24»
6	Горизонтальные входные площадки перед наружной дверью и лестничные марши на запасном выходе в не исправном состоянии (восстановить крыльцо).	п. 5.2.3 СП 1.13130.2009	МБДОУ «Детский сад №24»
7	Электропроводка на запасном выходе из старшей группы выполнена с нарушением «Правил устройства электроустановок», проложена временным способом (на роликах).	п. 42 Правила противопожарного режима в РФ п. 7.1.37; 7.1.38; 7.2.51 ПУЭ	МБДОУ «Детский сад №24»
8	Эксплуатируются удлинители для питания электроприборов (телевизоров), не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ (младшая, средняя группы).	п. 42 з Правила противопожарного режима в РФ	МБДОУ «Детский сад №24»
9	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9м – на запасных выходах непосредственно на улицу из старшей, подготовительной групп.	п. 6.16 СНиП 21-01-97	МБДОУ «Детский сад №24»
10	Отсутствует второй эвакуационный выход из каждой групповой ячейки на первом этаже здания (2-е группы) или предоставить расчет пожарного риска.	п. 4.6 СНиП 31-06-2009 п. 4, ст. 4, п.1,2 ст. 6 № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях ПБ»	МБДОУ «Детский сад №24»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор г. Ленинска- Кузнецкого
по пожарному надзору Моисеева Елена Владимировна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

"11" "10" 2012 г.

(подпись)

М.Л.П. <*>

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МБДОУ №24 Титаева Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"11" "10" 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)