

Нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Выявленные нарушения согласно предписанию
Для удаления твердых бытовых отходов контейнер установить на расстоянии не ближе 15 м от здания по ул. Шевцовой, 11
Расстановку кроватей провести с учетом обеспечения свободного прохода детей между кроватями и отопительными приборами во втором корпусе в спальне подготовительной группы, в 1 корпусе в игровой старшей группы
Детей обеспечить индивидуальными постельными принадлежностями в количестве трех комплектов полотенец и двух комплектов на матрасников
Складские помещения оборудовать приборами для измерения температуры и влажности воздуха
Исключить хранение уборочного инвентаря для медицинских блоков (емкости, ветошь, швабры) в самом медицинском кабинете
В зоне моечной кухонной посуды иметь инструкцию по мытью посуды
Личные медицинские книжки привести в соответствие с санитарными требованиями
Промаркировать разносы для хлеба во втором корпусе
В моечной пищеблока 1 корпуса иметь инструкцию о правилах мытья посуды с указанием концентрации дезинфицирующего средства
Обеспечить целостность пола в моечном цехе в месте прохода труб отопительной системы
Пищу готовить в соответствии с технологическими картами
Приобрести емкости с рабочим раствором дезинфекционных средств для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, оборудования в обоих корпусах

Нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Выявленные нарушения согласно предписанию
Увеличить площадь теневого навеса на одного ребенка в старшей группе 2 корпуса из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка
Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок по ул. Шевцовой 11 для каждой группы иметь отдельный тентовый навес
Иметь раздельные входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья общие в обоих корпусах. Грязное белье складывать в пластиковые мешки, которые обрабатывать горячим мыльно-содовым раствором в прачечной, иметь емкости для обработки и разведения 2% мыльно-содовым раствором.
На складе пищеблока выполнить отделку стен, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. В групповых, спальнях, приемных, музыкальном зале выполнить отделку стен и потолков, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
В медицинском кабинете и изоляторе обеспечить отделку стен и потолков, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
В раздевальных всех групп предусмотреть условия для сушки верхней одежды детей.
Пополнить количество комплектов недостающей группы мебели в указанных группах
В средней группе и в 1 корпусе оборудовать раскладушки жестким ложем
В туалетных комнатах всех групп оборудовать раковины для персонала В туалетных комнатах всех групп будут оборудованы раковины для персонала
В подготовительной и старших группах 2 корпуса выполнить подводку горячей воды к умывальным раковинам, в средней группе на одной умывальной раковине установить смеситель В подготовительной и старших группах 2 корпуса будет выполнена подводка горячей воды к умывальным раковинам, в средней группе на одной умывальной раковине установлен смеситель
В туалетных 1 корпуса в умывальной зоне на умывальные раковины установить смесители для детей средней, старшей и подготовительной групп. Обеспечить подводкой горячей вода помещения умывальных старшей и подготовительной групп корпуса 2 В туалетных 1 корпуса в умывальной зоне на умывальные раковины будут установлены смесители для детей средней, старшей и подготовительной групп. Будут обеспечены подводкой горячей воды помещения умывальных старшей и подготовительной групп корпуса 2
Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла оборудовать локальной приточно-вытяжной вентиляцией в корпусе 1 Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла будет оборудовано локальной приточно-вытяжной вентиляцией в корпусе 1
В качестве резервного источника горячего водоснабжения установить водонагревательные устройства в медицинских кабинетах В качестве резервного источника горячего водоснабжения будут установлены водонагревательные устройства в медицинских кабинетах
Довести уровень искусственного освещения до санитарной нормы в медицинских кабинетах, в приемной старшей группы (пр. Ленина, 27), подготовительной группы (игровая и приемная), средней группы (приемная) Будет доведен уровень искусственного освещения до санитарной нормы в медицинских кабинетах, в приемной старшей группы (пр. Ленина, 27), подготовительной группы (игровая и приемная), средней группы (приемная)

Нарушение требований пожарной безопасности

Выявленные нарушения согласно предписанию
ул. Шевцовой, 11
Не проведено техническое освидетельствование установок и оборудование установки пожарной сигнализации по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и сроков такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок (извещатели, прибор приемно-контрольный, оповещатели и т.д.) их срок эксплуатации составляет 10 лет.
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемый в составе объекта Ф1.1 пищеблок выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемое в составе объекта Ф1.1 складское помещение выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа
Пр. Ленина, 27
1. Не проведено техническое освидетельствование установок и оборудование установки пожарной сигнализации по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и сроков такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок (извещатели, прибор приемно-контрольный, оповещатели и т.д.) их срок эксплуатации составляет 10 лет.
Не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемый в составе объекта Ф1.1 пищеблок выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа
Общие мероприятия
Не разработаны и не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.
Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима в РФ.