



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление НД ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpn@keme.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района.**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507 г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-38-86; E-Mail: ogpn 5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Ленинск-Кузнецкий
(место составления акта)

“ 30 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 33

По адресу/адресам: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Моисеевой Елены Владимировны № 33 от 01.03.2021 года (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

«19» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

«30» марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 5 часов 00 мин

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ОНДПР Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МБДОУ «детский сад № 24» Титаева Е.А.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Осминова Олеся Владимировна.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Титаева Елена Анатольевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 24» фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не обеспечено наличие на дверях эвакуационных выходов, ведущих на лестницу со 2-го и 1-го этажей, приспособлений для самозакрывания.	п.24. правила противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020	МБДОУ «детский сад № 24»
2	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации (в тамбуре основного выхода), которое должно обеспечить возможность эвакуации людей в случае аварийного отключения рабочего освещения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.	п.9, ст. 82 ФЗ 123 от 22.07.2008 п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479 СП 52.13330.2016 п. 7.6.1, п. 7.6.3	МБДОУ «детский сад № 24»
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (смонтированной в соответствии с проектом ООО «Фотон ТК» АПС 104/07 в 2007.)	п.54. правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020	МБДОУ «детский сад № 24»
4	Отсутствует покрывало для изоляции очага возгорания, которое должно обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.412 правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020	МБДОУ «детский сад № 24»
5	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемое в составе объекта Ф.1.1 складское помещение выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа.)	ст.4, ст.5, ст. 88, т.23, 24 ФЗ № 123 « Технический регламент о требованиях ПБ» п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	МБДОУ «детский сад № 24»
6	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности.	п.23, 36 правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020	МБДОУ «детский сад № 24»
7	В помещении завхоза светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	п.35 правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020	МБДОУ «детский сад № 24»

8	Организованно хранение мебели и различных посторонних предметов в помещении подвала.	п. 16 (б) правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020	МБДОУ «детский сад № 24»
---	--	---	--------------------------

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Осминова О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

" 30 " 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 24»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " 03 2021 г.

Титаева Елена Анатольевна

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)